

# Nachweis

Schutzbeschläge und Schutzrosetten  
gemäß EN 1906 : 2012 und DIN 18257 : 2003



Prüfbericht

Nr. 13-002617-PR05  
(PB-G03-03-de-01)

**Auftraggeber** MEGA GOSSAU AG  
Langfeldstr. 6  
9201 Gossau  
Schweiz

**Produkt** Schutzbeschlag

**Bezeichnung** 35.485

**Leistungsrelevante  
Produktdetails** Material: Zink-Gusslegierung  
Entfernung: 74 mm, 78 mm, 94 mm  
Lochung: Rundzylinder,  
Befestigung: 5 Schrauben M5 x 45  
Ausführung: Langschild

**Montage** Gemäß der Montageanleitung des  
Beschlagsherstellers.

**Besonderheiten**

## Grundlagen

EN 1906 : 2012  
DIN 18257 : 2003

Prüfnormen:  
EN 1906 : 2012  
DIN 18257 : 2003

Entsprechende nationale Fas-  
sungen (z.B. DIN EN)

## Darstellung



## Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum  
Nachweis der Anforderungen  
von Schutzbeschlägen und  
Schutzrosetten EN 1906 : 2012  
und DIN 18257 : 2003.

Die Bestimmungen zur Kenn-  
zeichnung der Schutzbeschläge  
gemäß den Regelwerken sind  
zu beachten.

## Ergebnis

Klassifizierung gemäß EN 1906 : 2012 - Einbruchschutz

**Klasse 1**

Klassifizierung gemäß DIN 18257 : 2003

**DIN 18257 – ES 0 – L**

## Gültigkeit

Die genannten Daten und Ein-  
zelergebnisse beziehen sich  
ausschließlich auf den geprüf-  
ten/ beschriebenen Probekör-  
per. Die Klassifizierung gilt so  
lange bis das Produkt unverän-  
dert ist und die o.g. Grundlagen  
sich nicht geändert haben. Die-  
se Prüfung/Bewertung ermög-  
licht keine Aussage über weite-  
re leistungs- und qualitätsbe-  
stimmende Eigenschaften der  
vorliegenden Konstruktion; ins-  
besondere Witterungs- und Al-  
terungseinflüsse wurden nicht  
berücksichtigt.

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-  
bung mit ift-  
Prüfdokumentationen". Das  
Deckblatt kann als Kurzfassung  
verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insge-  
samt 15 Seiten.

ift Rosenheim

12.12.2013

Alexander Sauer, Dipl.-Ing. (FH)  
Produktingenieur  
Bauteile

Gerd Steiner  
Prüfingenieur  
Sicherheitstechnik

ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl  
Prof. Ulrich Sieberath

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763

Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

Anerkannte Stelle

Notified Body 0757

PUZ-Stelle: BAY 18



D-PL-11349 Prüfung  
D-KL-11349 Kalibrierung  
D-ZE-11349 Produkt-Zert  
D-ZM-11349 Management-Zert  
D-IS-11349 Inspektion