

# Nachweis

Schutzbeschläge und Schutzrosetten  
gemäß EN 1906 : 2012 und DIN 18257 : 2003



Prüfbericht

Nr. 14-003977-PR01  
(PB-G03-03-de-01)

**Auftraggeber** MEGA GOSSAU AG  
Langfeldstr. 6  
9201 Gossau  
Schweiz

**Produkt** Sicherheits-Langschild

**Bezeichnung** Art. Nr. 35.480 inkl. Ziehschutz 34.050

**Leistungsrelevante  
Produktdetails** Material Deckschild: **Stahl 14.301**  
Material Unterschild: **Stahl 14.301**  
Entfernung: **74 mm, 78mm und 94 mm**  
Lochung: **Rundzylinder**  
Befestigung: **mit 3 Senkschrauben M8**  
Ausführung: **Langschild**  
Stütznocken: **3 Stütznocken Ø 8 mm**

**Montage** Gemäß der Montageanleitung des  
Beschlagsherstellers.

**Besonderheiten**

## Ergebnis

Klassifizierung gemäß EN 1906 : 2012 - Einbruchschutz

**Klasse 3**

Klassifizierung gemäß DIN 18257 : 2003

**DIN 18257 – ES 2 – L - ZA**

ift Rosenheim

06.07.2015

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik

Florian Luge  
Produktingenieur  
Bauteile

## Grundlagen

EN 1906 : 2012  
DIN 18257 : 2003

Prüfnormen:  
EN 1906 : 2012  
DIN 18257 : 2003

Entsprechende nationale Fas-  
sungen (z.B. DIN EN)

## Darstellung



## Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum  
Nachweis der Anforderungen  
von Schutzbeschlägen und  
Schutzrosetten EN 1906 : 2012  
und DIN 18257 : 2003.

Die Bestimmungen zur Kenn-  
zeichnung der Schutzbeschläge  
gemäß den Regelwerken sind  
zu beachten.

## Gültigkeit

Die genannten Daten und Ein-  
zelergebnisse beziehen sich  
ausschließlich auf den geprüf-  
ten/ beschriebenen Probekör-  
per. Die Klassifizierung gilt so  
lange bis das Produkt unverän-  
dert ist und die o.g. Grundlagen  
sich nicht geändert haben. Das  
Ergebnis kann unter Beachtung  
entsprechender Festlegungen  
der Produktnorm in Eigenver-  
antwortung des Herstellers  
übertragen werden. Diese Prü-  
fung/Bewertung ermöglicht kei-  
ne Aussage über weitere leis-  
tungs- und qualitätsbestimmen-  
de Eigenschaften der vorlie-  
genden Konstruktion; insbe-  
sondere Witterungs- und Alter-  
ungseinflüsse wurden nicht be-  
rücksichtigt.

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-  
bung mit ift-  
Prüfdokumentationen". Das  
Deckblatt kann als Kurzfassung  
verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insge-  
samt 27 Seiten.